

GASTEC Anleitung für Prüfröhrchen No.6LP zur Taupunktbestimmung in Pipelines

FÜR EINEN SICHEREN BETRIEB:

Lesen Sie bitte diese Anleitung und die Bedienungsanleitung für Ihre Gastec-Probenahmepumpe aufmerksam durch.

⚠️ WARNHINWEISE:

- Verwenden Sie nur Gastec-Prüfröhrchen in einer Gastec-Pumpe.
- Verwenden Sie keine markenfremde Teile und Komponenten in einem Gastec-Prüfröhrchen und -Pumpensystem.
- Der Gebrauch von markenfremden Teilen und Komponenten in einem Gastec-Prüfröhrchen und -Pumpensystem, der Gebrauch eines markenfremden Prüfröhrchens mit einer Gastec-Pumpe oder der Gebrauch eines Gastec-Prüfröhrchens mit einer markenfremden Pumpe kann zu Sachschäden und ersten Verletzungen womöglich mit tödlichem Ausgang führen. Außerdem werden hierdurch alle Garantien und Gewährleistungen hinsichtlich Leistung und Anzeigenauigkeit nichtig.

⚠️ ACHTUNG: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen und Schäden am Gerät führen


- Halten Sie das Prüfröhrchen beim Abbrechen der Röhrchenenden von Ihren Augen fern.
- Fassen Sie die geöffneten Glasröhrchen, Bruchstücke und Reagenzien nicht mit bloßen Händen an.
- Die Probenahmedauer ist die Zeit, die zum Ziehen der Gasprobe durch das Röhrchen benötigt wird. Das Röhrchen muss so lange am Messort bleiben, bis die Durchflussanzeige das Ende der Probenahme anzeigt.

⚠️ HINWEISE: Bitte für eine sichere Funktion und zuverlässige Testergebnisse beachten

- Eine Gastec-Gas-Probenahmepumpe darf zusammen mit Gastec-Prüfröhrchen nur zu den in der Bedienungsanleitung für das Prüfröhrchen angegebenen Zwecken verwendet werden.
- Dieses Röhrchen darf nur im Temperaturbereich von 0 - 40°C (32 - 104°F) benutzt werden.
- Dieses Röhrchen kann durch Begleitgase beeinflusst werden. Siehe hierzu die Tabelle „QUEREMPFINDLICHE GASE UND DEREN AUSWIRKUNGEN“ unten.
- Verfallsdatum und Lagerbedingungen des Röhrchens sind auf der Verpackung angegeben.

VERWENDUNG DES RÖHRCHENS: Dieses Prüfröhrchen kann nur zum Messen der Feuchtigkeit in einer Erdgas-Pipeline verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN: (Im Zuge ständiger Produktverbesserungen bleiben Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.)



Messbereich	3 - 40 LB/MMCF	40 - 100 LB/MMCF
Anzahl der Pumpenhübe	1	1/2
Hubkorrekturfaktor	1	2,5
Probenahmedauer	1,5 Minuten	45 Sekunden
Nachweisgrenze	2 LB/MMCF (n = 1)	
Farbumschlag	Gelb → Grünpurpur	
Reaktionsprinzip	$\text{H}_2\text{O} + \text{Mg}(\text{ClO}_4)_2 \rightarrow \text{Mg}(\text{ClO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	

*Kann bei hoher Feuchtigkeit purpurfarben werden.

- ** LB/MMCF steht für Pfund pro Millionen Kubikfuß. 1 mg/L entspricht 62,3 LB/MMCF. Rel. Standardabweichung: 10% (für 3 bis 10 LB/MMCF), 5% (für 10 bis 40 LB/MMCF)
- ** Verfallsdatum: Siehe Aufdruck auf Verpackung
- ** Röhrchen dunkel und kühl lagern.

KORREKTUR FÜR TEMPERATUR, LUFTFEUCHTIGKEIT UND DRUCK:

Temperatur: Da das Prüfröhrchen temperaturabhängig ist, muss der Anzeigewert mit dem Korrekturfaktor multipliziert werden.

Temperatur °C (°F)	0(32)	5(41)	10(50)	15(59)	20(68)	25(77)	30(86)	35(95)	40(104)
Korrekturfaktor	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,95	0,93	0,9

Feuchtigkeit: Bedarf keiner Korrektur.

Druck: Die Luftdruckkorrektur erfolgt nach der folgenden Formel: $\frac{\text{Röhrchenanzeige (LB/MMCF)} \times 1013 \text{ (hPa)}}{\text{Luftdruck (hPa)}}$

⚠️ ACHTUNG: Das Prüfröhrchen 6LP ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit in der Umgebung. Daher ist beim Umgang mit dem Röhrchen äußerste Vorsicht angebracht.

- Nach Abbrechen der Spitzen darf das Röhrchen nicht länger als 10 Sekunden der Luft ausgesetzt bleiben. Das Röhrchen unverzüglich zur Probenahmestelle führen.
- Falls vor der Probenahme Verfärbungen zu beobachten sind, muss das Röhrchen entsorgt und durch ein neues ersetzt werden.
- Um die Pumpe auf Leckage zu überprüfen, ein frisches, unversehrtes Prüfröhrchen in die Pumpe einsetzen. Entsprechend den Anweisungen der Bedienungsanleitung für die Pumpe vorgehen.
- Das Gastec-Prüfröhrchen Nr. 6LP ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit in der Umgebung. Beim Abbrechen der Spitzen zur Probenahme besonders vorsichtig sein.
- Die Spitze am oberen Ende eines frischen Prüfröhrchens mit dem in der Pumpe integrierten Spitzenabrecher abbrechen.
- Das Röhrchen unverzüglich in den Pumpeneinlass einsetzen, wobei der Pfeil (G) am Röhrchen zur Pumpe weist. Dann sofort die Spitze am unteren Ende abbrechen, und Röhrchen sowie Pumpe zur Probenahmestelle richten. Bitte beachten, dass das Röhrchen nicht mehr zur Erfassung des Pipeline-Taupunkts benutzt werden kann, wenn es um die Nullmarke verfärbt ist.
- Den Griff ganz herausziehen, bis er beim 1-Pumpenhub (100 ml) einrastet. 1,5 Minuten lang warten.
- Für Messungen mit mehr als 40 LB/MMCF ein frisches Röhrchen vorbereiten, dann einen halben Pumpenhub durchführen.
- Unmittelbar nach der Probenahme die Konzentration an der Grenze zwischen verfärbtem und unverfärbtem Reagenz ablesen
- Wenn eine Korrektur erforderlich ist, die Messwerte jeweils mit den Korrekturfaktoren für Temperatur, Pumpenhöhe und Luftdruck multiplizieren.

QUEREMPFINDLICHE GASE UND DEREN AUSWIRKUNGEN:

Substanz	Concentration	Abweichung	Farbänderung (nur Störgas)
Schwefeldioxid	≥ 15 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Stickstoffdioxid, Hydrogensulfid	≥ 30 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Cyanwasserstoff	≥ 45 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Methylethylketon	≥ 70 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Ethylacetat	≥ 100 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Acrylonitril	≥ 55 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Acetaldehyd	≥ 50 ppm	Nein	Keine Verfärbung
Methanol	≥ 100 ppm	+	Grün
Triethylenglycol		Nein	Keine Verfärbung

Diese Störgastabelle zeigt den Einfluss der einzelnen Begleitgase an, wenn sie im selben Konzentrationsbereich wie das Zielgas vorkommen. Das Testergebnis kann wegen anderer Substanzen, die in der Tabelle nicht enthalten sind, positiv ausfallen. Wenn weitere Informationen benötigt werden, wenden Sie sich bitte an uns oder an eine unserer Vertretungen in Ihrer Nähe.

ENTSORGUNGSANLEITUNG:

Das Reagenz des Prüfröhrchens verwendet keine giftigen Substanzen. Beachten Sie bei der Entsorgung des Röhrchens, unabhängig davon ob es verwendet wurde oder nicht, die vor Ort geltenden gesetzlichen Regeln und Bestimmungen.

GARANTIE:

Mit Fragen zum Nachweis von Gasen und zur Qualität unserer Prüfröhrchen wenden Sie sich bitte an Ihre Gastec-Vertretung.

Hersteller: Gastec Corporation
8-8-6 Fukayanaka, Ayase-City, 252-1195, Japan
<http://www.gastec.co.jp/>
Telefon +81-467-79-3910 Fax +81-467-79-3979

IM006LPE7
In Japan gedruckt
09J/D